

Combinaison d'installations dans le local technique – guide pour le canton de Berne

Le tableau est limité à la combinaison de deux types d'installation et n'est pas exhaustif. Si plus de deux types d'installation sont combinés dans un local, une évaluation du risque spécifique à l'objet est nécessaire. L'autorité de protection incendie se réserve également le droit d'effectuer un examen spécifique à l'objet, en cas de combinaison de seulement deux types d'installation.

Le tableau ne contient aucune affirmation sur les combinaisons avec des combustibles et substances dangereuses, ni sur une autre utilisation des locaux en raison d'autres affectations. Sous réserve d'autres exigences de protection incendie.

		Techniques de protection l'incendie				Installations thermiques				Installations aérauliques				Installations électrotechniques				Installations sanitaires				
		Centrale de détection incendie	Centrale Sprinkler	Ventilateurs désenfumage / surpression	Alimentation de sécurité	Combustion ≤ 70 kW	Combustion > 70 kW	PAC agent réfrigérant incombustible	production de froid avec agent réfrigérant incombustible	VMC pour une unité de ventilation	VMC pour plusieurs unités de ventilation	Monobloc d'extraction de cuisine	Ventilation zone EX	Compresseurs	Distribution basse tension	Distribution / Introduction principale	Local de transformation	Centrale de communication / traitement de	Onduleurs solaire PV	Traitement thermique de l'eau	Traitements chimiques de l'eau	Distribution principale de l'eau
Techniques de protection l'incendie	Centrale de détection incendie	☺	☺	☹	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☺
	Centrale Sprinkler		☺	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
	Ventilateurs désenfumage / surpression			☺	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
	Alimentation de sécurité				☺	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Installations thermiques	Combustion ≤ 70 kW					☺	☺	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☺
	Combustion > 70 kW						☺	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☺
	PAC agent réfrigérant incombustible							☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☺
	prod.de froid, agent réfrigérant incombustible								☺	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☺
Installations aérauliques	VMC pour une unité de ventilation								☺	☺	☹	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☺
	VMC pour plusieurs unités de ventilation									☺	☹	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☺
	Monobloc d'extraction de cuisine										☹	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☺
	Ventilation zone EX											☹	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☺
	Compresseurs													☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☺
Installations électrotechniques	Distribution basse tension														☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹	☺
	Distribution / Introduction principale															☺	☹	☺	☺	☺	☹	☺
	Local de transformation															☺	☹	☹	☹	☹	☹	☹
	Centrale de comm. / traitement de l'information																☺	☹	☹	☹	☹	☹
	Onduleurs solaire PV																	☺	☺	☺	☹	☺
Installations sanitaires	Traitement thermique de l'eau																			☺	☹	☺
	Traitements chimiques de l'eau																				☺	☺
	Distribution principale de l'eau																					☺